



Provincia di Latina

Settore Pianificazione Urbanistica

Settore Ecologia ed Ambiente

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE
AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
AREAVALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Prot. PU/UdP n° 41346 del 15/10/2019

Procedura di Valutazione Impatto di Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unica regionale ai sensi dell'art. 27 bis, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul progetto di un "Impianto solare fotovoltaico della potenza di picco pari a 42.208, 16 kW connesso alla rete RTN, collegato ad un Piano Agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area, denominato Malva Sole" nel Comune di Latina in Provincia di Latina. Località Vergini Nuove. trasmessa a questa Provincia dalla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti -Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota prot. n. U.0755459.25-09-2019, acquisita in atti con prot. n° 38455 del 26.09.2019 –Proponente: MALVA SOLE srl-

In riscontro alla nota regionale indicata in oggetto, ai fini della verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione depositata per il prosieguo della procedura di V.I.A. e dall'analisi del SIA, si rappresenta quanto segue:

La società *MALVA SOLE srl* con sede legale nel Comune di Bari, Via Cardinale Agostino Ciasca, 9, 70124, intende realizzare l'impianto su indicato, nel Comune di Latina (LT), loc. Vergini Nuove su un'area, identificata al catasto del Comune al Fg. n. 190 p.lle nn. 2-4; Fg. n. 191 p.lle nn. 4-6-7-11-51; Fg. n. 192 p.lle nn. 1-56-57-58-59; Fg. n. 45 p.lle nn. 26-32-31-207-209-63-208-202-14 (Sez. B).

- L'analisi dei vincoli esistenti sull'area di sedime risulta corretta rispetto al quadro normativo vigente nei temi di competenza della scrivente Provincia;
- Le zone di intervento interferiscono con canali di bonifica e/o rispettive aree di pertinenza. In particolare l'elettrodotto MT passa per un settore caratterizzato dalla presenza di una serie di canali di scolo a cielo aperto, attraversa il Canale delle Acque Alte (MOS-800_C1_017), il Canale Moscarello Basso (MOS-RMA-100_C2_022), il Canale Fogalone Basso (MOS-RMA-100_C2_054), il Canale Allacciante Fogalone (MOS-800_C2_008), il Canale Le Vergini (MOS-800_C2_067) e costeggia il Canale Fantozzi (MOS-800_C2_032). Le aree identificate con SC1ed SC2 risultano comprese tra il Canale Fantozzi (MOS-800_C2_032) a Sud e il Canale Baviera (MOS-800_C2_045) a Nord; l'area residua SC3, infine, rimane sottesa ai canali Le Vergini (MOS-800_C2_094) a Sud e il Canale Pratina Romanelli (Moscarello Medio MOS-800_C2_085) ad Ovest;
- L'elettrodotto presenta una interferenza con la part.lla n. 1 del Fg. n. 130 gravata da Vincolo Idrogeologico (RR.DD. 3267/1923 e 1126/1926);
- Per quanto al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), si rileva che l'intervento interferisce con ambiti dello stesso relativamente ad "Aree di attenzione per pericolo di inondazione" (attenzione idraulica lineare – lungo i corsi d'acqua principali classificati pubblici DGR 452/2005 – art. 9 e 27 N.A. PAI);
- Si precisa che il Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) è tuttora in fase di formazione stante la Presa d'Atto dello Schema di P.T.P.G., effettuata con la Deliberazione n.15 dal Consiglio Provinciale del 03.03.2008, l'emissione in data 11.03.2011, con nota prot. 10983, del parere motivato di Scoping da parte dell'Autorità Competente (Area VIA, Direzione Ambiente della Regione Lazio) e l'adozione dello Schema di P.T.P.G (attualmente in attesa dell'esame dell'Assemblea dei Sindaci) effettuata con D.C.P. n. 25 del 27.09.2016. I

citati atti sono tutti propedeutici all'avvio della fase di co-pianificazione di cui all'art. 21 della L.R. 38/99, pertanto il suddetto P.T.P.G. non costituisce uno strumento di pianificazione vigente.

In quanto agli indirizzi contenuti nello Schema di Piano del P.T.P.G. e per il valore indicativo che possa risultare si rileva che l'intervento previsto risulta ricadere, fatte salve eventuali fasce di rispetto, in zona agricola come riportato nella TAV. SI_02_Disegno Strutturale, consultabile alla seguente pagina web del sito istituzionale:

<https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13110>

Dall'esame della documentazione trasmessa emerge quindi che la Provincia di Latina è competente, rispetto all'intervento proposto dalla società *MALVA SOLE srl*, consistente nel progetto di un *"Impianto solare fotovoltaico della potenza di picco pari a 42.208, 16 kW connesso alla rete RTN, collegato ad un Piano Agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area, denominato Malva Sole"*, nelle materie di seguito individuate:

A) RR.DD. 3267/1923 e 1126/1926 – DGR 6215/1996 e 3888/1998 – Vincolo Idrogeologico

Le interferenze che si verificheranno a seguito della realizzazione e/o esercizio dell'intervento con le particelle su indicate (part.lla n. 1 del Fg. n. 130), devono essere preventivamente valutate e/o autorizzate dall'Ente competente.

B) L. 183/1989; D.Lgs. 112/98; L.R. 53/98; L.R. 14/99; D.G.R.L. 335/2016 – Opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo – Pareri/Autorizzazioni/Concessioni ai fini idraulici -

Con riferimento a quanto su riportato, si rileva la previsione progettuale di opere che potrebbero interessare corsi d'acqua demaniali (*Canale delle Acque Alte, Canali secondari: Moscarello Basso, Fogalone Basso, Allacciante Fogalone, Le Vergini, Fantozzi, Baviere e Pratina Romanelli*), e/o loro pertinenze.

Nel sottolineare, per quanto agli aspetti relativi all'attraversamento dei Canali, che qualsiasi opera deve essere posizionata all'esterno delle scarpate, orientativamente all'inizio ed alla fine dell'opera di attraversamento esistente e che l'attraversamento del cavo deve essere staffato in maniera da non costituire ostacolo al normale deflusso delle acque e da non costituire pericolo nel caso di eventi di piena eccezionali, visionata la documentazione agli atti, si rappresenta che l'eventuale valutazione in merito agli aspetti delegati dalla Regione Lazio in materia di Difesa Suolo, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/1998 e delle seguenti normative:

- R.D. 08/05/1904 n. 368;
- R.D. 25/07/1904 n. 523;
- L.R. 53/1998;
- Regolamento Regionale 30/04/2014 n. 10 e relativo allegato (in seguito: Regolamento);
- Delibera di G.R. 335 del 16/06/2016;
- Regolamento Regionale 06/04/2017 n. 9

potrebbe riguardare l'area di sedime adiacente i corsi d'acqua su menzionati.

Ciò premesso, per quanto attiene alla delega in materia di difesa suolo esercitata dal Servizio competente, la ditta interessata, nell'eventualità di interferenze dell'opera con corsi d'acqua demaniali e/o loro pertinenze, come sopra indicato, dovrà presentare idonea istanza per le vie ordinarie ai fini dell'acquisizione del titolo ai fini idraulici, sulla base della normativa vigente in materia e dei disciplinari approvati dalla Provincia di Latina, rispettivamente disponibili a pagina web:

<http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4043>

<http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1320>

Ad ogni buon fine si precisa che i richiedenti sono tenuti ad acquisire il titolo ai fini idraulici per ogni ulteriore opera, esistente o da realizzarsi:

1. che interessi direttamente o indirettamente la portata dei corsi d'acqua demaniali ascritti al reticolo idrografico di competenza di questa Provincia ai sensi della L.R. 53/1998;
2. che costituisca occupazione delle aree demaniali e/o delle relative pertinenze, per le quali questo Servizio deve valutare la compatibilità idraulica con il reticolo idrografico stesso e procedere, per conto

della Regione Lazio, al conteggio dei canoni demaniali con successivo rilascio della Concessione demaniale;

3. che interessi le fasce di rispetto idrauliche, definite dall'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904.

C) Viabilità provinciale

Si allega la nota prot. n. 41163 del 15.10.2019 del Settore competente.

D) L.R. 53/98 – L. 183/89 – D.G.P. n. 195/07 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) L.R. 53/98 Esercizio delle funzioni di competenza dell’Autorità Idraulica”.

L’interferenza dell’opera con aree di attenzione idraulica per pericolo di inondazione a potenziale pericolosità non ancora sottoposte a studio di dettaglio e individuate nella cartografia del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e con le stesse aree lungo i corsi d’acqua principali, così come sopra individuati, delimitate per ciascun lato del corso d’acqua, dall’intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all’asse dell’alveo ordinario a una quota superiore di 10 m dal livello di magra, a una distanza non superiore a 150 m dalle sponde dell’alveo ordinario (**graficizzate nelle Tavole del Piano con linea continua color ciano, per i corsi d’acqua principali classificati pubblici con D.G.R. n. 462 del 01.04.2005 e con linea tratteggiata colore ciano per altri corsi d’acqua principali**), assoggetta l’opera a valutazione da parte dell’Autorità Idraulica competente.

E) Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità

Produrre documentazione che attesti la disponibilità dell’area di impianto oltre che di quella utile alla realizzazione dell’elettrodotto, con allegata tabella esplicativa catastale.

Trattandosi di VIA da effettuarsi ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs n. 152/06, l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 387/03, sarà rilasciata nell’ambito conferenza dei servizi indetta dalla Regione Lazio e relativa al procedimento unico regionale per poi confluire nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui costituirà allegato.

Il Tecnico Istruttore

Dott. Geol. Alberto Russo

Il Responsabile del Procedimento

P.O. Arch. Fabio Zaccarelli

La P.O. del Servizio Difesa Suolo

Dott. Geol. Luigi Matteoli

La P.O. del Servizio Tutela Aria

Ing. Antonio Mardone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Domenico Tibaldi



Provincia di Latina

Settore Viabilità e Trasporti

Prot. n. 41163 del 15/10/2019

Al Settore Pianificazione Urbanistica
Ufficio di Piano
SEDE

OGGETTO: Procedimento di VIA – Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla RTN della potenza di picco pari a 48.208,16 Kwp collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area - Trasmissione parere di competenza.

Proponente: Malva Sole s.r.l.

In riferimento alla Vs. richiesta di parere di competenza, in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto, si rappresenta che il tracciato così come rappresentato nell'unico elaborato progettuale "TAV – 01_Ins_Urbanistico", interessa la posa in fiancheggiamento di una infrastruttura lungo le SS.PP. Borgo Piave Foce Verde ed Alta con un attraversamento sulla S.P. Ninfina II, a collegamento del realizzando impianto con la centrale di rete.

Pertanto, in via preliminare lo scrivente Settore al momento non rileva problematiche ostative alla realizzazione dei fiancheggiamenti/attraversamenti interrati e/o aerei lungo le predette arterie, a condizione del rispetto di tutte le successive prescrizioni che verranno indicate e dalle quali verrà desunta la garanzia di cauzione, facendo rilevare che lungo le due arterie risultano già presenti sottoservizi a collegamento di analoghi impianti fotovoltaici già in servizio e ponti stradali dove si richiede una attenta valutazione di ancoraggio.

Si rappresenta, infine, che il rilascio delle concessioni sarà condizionato necessariamente alla presentazione della necessaria istanza, distinta per singola strada secondo i modelli presenti sul sito istituzionale allegando i necessari elaborati progettuali esecutivi e di dettaglio.

Latina, 14/10/2019

Il Tecnico di Sottoarea C1
Geom. Cristina Silipo

Il Tecnico di Sottoarea N1
Geom. Antonio Troglia

Il Coordinatore Area Nord-Centro
P.O. Geom. Manfredi Fantozzi



Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Cinquanta

